



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение "Специальное управление
федеральной противопожарной службы № 18 МЧС России"

Архангельское шоссе, 68, г. Северодвинск Архангельской области, 164500
Телефон/факс: (8184) 50-46-83; fps18@sufps18.ru

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ул. Кооперативная, д. 13, г. Мирный Архангельской области, 164170
Телефон: (81834) 5-12-25; ogpnmirmij@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 6/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

ГБПОУ Архангельской области "Мирнинский промышленно-экономический техникум"; ОГРН 1022901468150 от 6 декабря 2002 г.; ИНН 2925002172; Юридический и почтовый адрес: 164170 Архангельская обл, г. Мирный, ул. Неделина, д. 35
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, ФИО (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела ФГПН, заместителя главного государственного инспектора Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору Артемьева Сергея Геннадьевича № 6 от 11 апреля 2018 года

в период: с «12» апреля 2018г. по «23» апреля 2018г.

Сергеевой Анной Юрьевной, майором внутренней службы, государственным инспектором Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору, старшим дознавателем отдела ФГПН

проведена внеплановая проверка с целью исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 28.03.2018 г. № ДМ-П4-1776.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

в отношении правообладателя (-ей) объекта защиты: ГБПОУ Архангельской области "Мирнинский промышленно-экономический техникум"
на объекте защиты, расположенном по адресу: 164170 Архангельская обл, г. Мирный, ул. Неделина, д. 35 – нежилые административно-общественные помещения, расположенные на 3-м и 4-м этажах здания административно-общественного назначения – помещения значительной категории риска

наименование объекта и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали Директор ГБПОУ АО «МПЭТ» Герус Валерий Андреевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного	Срок устранения	Отметка (подпись)
-------	---	--	-----------------	-------------------

	выявленного нарушения	правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	нарушения требования пожарной безопасности	о выполнении (указан только при выполнении)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	п. 61 ПП РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»	01.09.2019г	
2.	Не обеспечено проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту смонтированной системы противопожарной защиты в помещениях. К моменту достижения системой предельного состояния не принято своевременных мер к созданию новой системы.	п. 63 ПП РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010	01.09.2019г	
3.	Не обеспечено на объекте в полном объеме наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности - световые указатели «Выход», знаки, указывающие направление движения, установлены не над всеми дверями, проходами эвакуационных путей.	п. 33, п.43 ПП РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»	01.09.2019г	выполн.
4.	Не разделены между собой ограждающими конструкциями помещения различных классов функциональной пожарной опасности: двери, отделяющие помещение электрощитовой от общего коридора, выполнены с пределом огнестойкости менее EI 30.	п. 7.4, п. 7.5, п. 5.14*, таблица 2* СНиП 21-01-97*; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	01.09.2019г	выполн.
5.	Не обеспечено соблюдение требований проектного решения и нормативных документов по пожарной безопасности при эксплуатации здания: центральный лестничный марш не отделен от общего коридора 4-го этажа перегородкой с дверями.	п. 33, п. 23 п. «д» Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 4.3 СНиП 21-01-97*	01.09.2019г	выполн.
6.	На дверях, отделяющих лестничные марши от остальных помещений, отсутствуют устройства для самозакрывания.	п. 33 ПП РФ № 390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»; п. 6.18 СНиП 21-01-97*	01.09.2019г	выполн.
7.	Не обеспечены исправность, своевременное обслуживание систем внутреннего противопожарного	п. 6.1 табл. 1* СНиП 2.04.01-85*, п. 55 ПП РФ № 390 от	01.09.2019г	выполн.

<p>водопровода в здании силами лицензированной организации. Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает нормативный расход воды – по результатам испытаний расход воды на пожаротушение составляет 0,9 л/с, что недостаточно для целей пожаротушения.</p>	<p>25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в РФ»</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сергеева Анна Юрьевна, майор внутренней службы, государственный инспектор Специального управления ФПС № 18 МЧС России по пожарному надзору, старший дознаватель отдела ФГПН.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 23 » апреля 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Директор ГБПОУ АО «МПЭТ» Герус Валерий Андреевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

« 23 » апреля 2018 г.

Герус В.А.
(подпись, ФИО)